




ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

☎ 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;



До

Участниците в процедура

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект:

„Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Поръчката е вписана под № 00182-2013-0008 в регистъра на агенцията по обществени поръчки.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питання от участник в процедурата с цитирания по горе предмет и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представям настоящето разяснение по документацията за участие в процедурата:

1. В позиция 15 от КС е предвиден „Обратен насип машинно с трошено-каменна фракция от 0/5” – 5502 м³?

Въпрос: Моля да уточните предвиденото количество трошен камък за какво е предвидено – за пътна основа или за обратен насип на водопровода?

Има ли в количествената сметка предвидена трошено-каменна настилка за пътна основа и каква фракция е материалът?

Отговор на въпрос:

1.1. Да се спазват предписанията в Техническа спецификация-стр.6, т.4.5 и КС-Позиция 13-Обратно засипване ръчно от пресята почва над тръбата и около нея-9273м³

1.2. Да се спазват предписанията в Техническа спецификация-стр.30, т.10 и КС Позиция 15- Обратен насип машинно с трошено-каменна фракция 0/5 - количество и материал определени по надлъжни профили до достигане на нивата за Позиция 16- Полагане на асфалтобетон неплътна смес с дебелина 4 см и Позиция17-Полагане на асфалтобетон плътна смес с дебелина 4 см

2. В количествената сметка – Г Водопровод – монтажни работи, позиция 2 „Доставка на фасонни парчета на челна заварка” е предвидено „Направа на челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф355/6”

Въпрос: Тъй като няма предвидени тръби с диаметър ф355, моля да дадете разяснения за несъответствието – за какъв диаметър са предвидените заварки?

Отговор на въпрос:

„Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф355/6”- Да се счита като: „Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ПЕ (полиет. тр.) тип 100 - ф200/10атм.” в кореспонденция с останалата част от проекта.

Кмет на Община Венец:
/НЕХРИБАН АХМЕДОВА/

